



ROBINET COMPTEUR TYPE D DN20

tête à manivelle - 6m3/h



Réf catalogue : **24008**

Robinet pour compteur à manivelle (-20°C à +60°C)

Caractéristiques techniques

Pression maxi **500 mbar**

Débit **6 m³/h**

Diamètre Nominal **20**

Entrée **mâle cal 20**

Sortie **écrou cal 20**

Tête **à manivelle**

Norme (1) **NF EN 331**

Norme (2) **NF E 29-135**

GrDF **84 01 091**

Informations complémentaires

Poids(gr) **400 g**



CERTIFICAT

Certificate

N° ROB 115-R3



Organisme mandaté par
AFNOR Certification
11 rue Francis de Pressensé
F - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

En application des Règles Générales de la marque NF et des Règles de Certification NF078, désignées NF ROB-GAZ, applicables aux robinets et aux joints plats d'étanchéité pour les installations de gaz, CERTIGAZ atteste de la conformité du(des) produit(s) décrit(s) ci-dessous à ces Règles de Certification. Ce certificat ne peut préjuger des décisions éventuelles qui seraient prises au cours de la validité du présent certificat suite aux vérifications réalisées.

La liste à jour des produits certifiés par titulaire est disponible auprès de CERTIGAZ ou sur son site internet www.certigaz.fr

According to the General Rules of the NF mark and the NF078 Certification Rules, named NF ROB-GAZ, CERTIGAZ certifies that the products described hereunder comply with these Certification Rules. This certificate cannot prejudge decisions which should be taken during the validity of the certificate at the review of the results of control.

The update list of the brand's holders and certified products is available at CERTIGAZ or on its website www.certigaz.fr

La société :
Head Office

GURTNER
40 rue de la Libération
F – 25302 PONTARLIER Cedex
FRANCE

est autorisée à utiliser la marque NF 078 pour le(s) produit(s) suivant(s) :
is authorized to use the NF ROB-GAZ mark for the following product(s)

Désignation	:	Robinets de commande d'appareils pour installations de gaz
Type	:	Valves for gas installations
Marque commerciale	:	GURTNER
Trademark	:	
Référence(s) commerciale(s)	:	se reporter à la liste en annexe refer to the appendix
Marketing references	:	
Pression maximale de service	:	0,5 bar
Maximum Operating Pressure	:	Classe de température : -20°C
Selon norme(s)	:	Temperature range
According to standard(s)	:	NF E 29-135 (06/2020), SROB100-NF (06/2020)

En vertu de la présente décision par CERTIGAZ, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus dans les conditions définies par les Règles Générales de la marque NF et les Règles de Certification NF078 en vigueur.

Under this decision by CERTIGAZ, AFNOR Certification grants the right to use the NF mark to the company which is the beneficiary for the above products covered under the current applicable General Rules of the NF mark and the NF078 Certification Rules.

Ce certificat est valide jusqu'au 31 octobre 2026. Il annule tout certificat antérieur.
Validity date October 31st, 2026. It cancels any previous certificate.

Fait à Puteaux, le 25 octobre 2023

Claudie CANON
Directeur Général



Accréditation
N°5-0042

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. Reproduction of this certificate must be in full. Page 1/3

CERTIGAZ SAS • 1 rue du Général Leclerc • CS 60254 • F 92047 Paris la Défense Cedex • Tél. : +33 (0)1 80 21 07 43
infocertigaz@certigaz.fr • www.certigaz.fr • Siret 440 277 994 00040 RCS Nanterre • Capital social 440 000 euros